


TSXSCA62

Modicon TSX Micro - prise abonné Uni-Telway - 2 canaux - passive



Principales

Gamme de produits	Modicon TSX Micro
Désignation d'accessoire / élément séparé	Prise passive d'abonné à 2 canaux Uni-Telway
Type d'accessoire / élément séparé	Prise d'abonné
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire/ élément séparé	Modbus bus Bus Uni-Telway
Compatibilité de gamme	Altistart 48 Altivar 31 Altivar 312 Altivar 61 Lexium SD3 Magelis XBT Plateforme d'automatisme Modicon Premium Ositrack Transparent Ready
Raccordement électrique	2 connecteurs femelles SUB-D 15 2 bornes à vis
Application spécifique du produit	Extension de câble de jonction Codage d'adresse indépendante pour deux périphériques connectés Terminateur Adaptation d'impédances si installé à l'extrémité de la ligne

Complémentaires

Interface physique	RS485
Poids	0,57 kg

Environnement

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1624 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.