

Varmepumpe-installasjon krav

1. Varmepumpen skal i sin helhet monteres av sertifiserte fagfolk. Dette gjelder også elektrisk opplegg.
2. Arbeidet skal dokumenteres og sendes til styret.
3. Varmepumpen skal stå på verandagulvet og ute av syne.
4. Varmepumpen skal ikke støye mer enn 35 dB.
5. Hullet i fasadeveggen skal tettes og forsegles på en forsvarlig måte, slik at vann/fukt ikke kan trenge inn i fasaden etter installasjon.
6. Vedlikehold av varmpumpen er beboerens ansvar.
7. Beboer kan stå ansvarlig for skader på bygget ved mishold av varmpumpe.
8. Ved salg av leiligheten skal dokumentasjon på installering og styrets kravliste leveres til ny eier.
9. Brudd på disse punktene kan føre til at varmpumpen må fjernes på beboerens egen ansvar og regning.

Andels eier underskrift

Firma underskrift

Styres Underskrift
